



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M3062



受检单位名称 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 KDK65Z卡式接口


检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2018M3062

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KDK65Z
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	分型试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	2018年03月10日
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年11月16日
检验依据	GB 12514. 1-2005 《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514. 3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	基本尺寸 标志 弹簧疲劳寿命 抗跌落性能 密封性能 水压强度 操作力		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期：2018年7月5日 </div>		
备 注	本产品属于卡式接口KDK80Z认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2018M3061。		

批准：徐耀亮

审核：朱斌

编制：孟峰

量
★
性
用

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No: Zb2018M3062

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/

产品照片



18121701666

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2018M3062

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 型号规格: KDK65Z
2. 生产者和/或生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司 禾源
3. 警告用语: /
4. 标志: /
5. 产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

1. 本体材质: YL104
2. 表面防腐处理工艺: 电泳
3. 铸造工艺: 压铸工艺

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司

No： Zb2018M3062

产品型号：KDK65Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			
1	基本尺寸 /mm	d	63.5 ⁰ _{-0.74}	63.27	63.13	63.36
		D	114 ⁰ _{-1.4}	112.95	112.87	113.05
		D ₁	63.5 ⁰ _{-0.2}	63.33	63.38	63.42
		D ₂	68.5 ⁰ _{-0.2}	68.47	68.42	68.35
		m	16 ^{+0.2} ₀	16.18	16.14	16.12
		n	15.5 ⁰ _{-0.2}	15.32	15.40	15.45
		L	≥196	201.07	201.18	201.26
2	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格			
3	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	合格			
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格			
5	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格			
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格			
6	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格			
7	操作力/N	40~135	56.9	63.8	59.2	
以下空白。						

国家消防装备质量监督检验中心